



**ICMA**<sup>®</sup>  
tecnologia per il riscaldamento dal 1974

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La ditta ICMA S.p.a. - Via Garavaglia, 4 - 20012 Cuggiono (MI)

### DICHIARA

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che i prodotti a pressione sotto elencati, soddisfano i requisiti applicabili della direttiva 2014/68/UE  
Declare, under its responsibility, the pressure equipment listed below meet the applicable requirements of the directive 2014/68/UE.

Prodotto: Valvola di sicurezza a membrana per impianti termici  
Equipment: Diaphragm safety valve for heating systems

Articolo: 241-242-251-252-253-S120-S121  
Article

Numero di lotto sul corpo valvola  
Esempio:  
Lot number on the valve body  
Example:



Fluido di impiego: Gruppo 2  
Working Fluid : Group 2

Pressione massima ammissibile PS: 10 bar  
Maximum allowable pressure PS:

Diametro nominale DN: 1/2" – 3/4" – 1"  
Nominal diameter DN:

Temperatura min/max ammissibile Ts: 5°C / 110°C (Art. 241-242-251-252-253)  
Min/max allowable temperature: 5°C / 160°C (Art. S120-S121)

Procedure di valutazione della conformità: Modulo B + D  
Conformity assessment procedures

Organismo notificato Modulo B: PASCAL srl (n°1115) Certificato n°00213PED12001BP  
Organismo notificato Modulo D: ICIM Spa (n°0425) Certificato n°0425 PED 002462-02  
Notified body: Certified

Cuggiono (MI) - 15/05/2018

L'Amministratore Delegato  
Stefano Fracchia

Dichiarazione UE N° 0101