

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a VICTRIX Zeus 25 típusjelű (gyári jelölés VICTRIX ZEUS 25), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, beépített tárolós, kombi készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előírt EU Közösségi szabványoknak: 2009/125 Környezetbarát tervezési irányelv, 2010/30/EK energiacímkézési irányelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, EMC 2004/108/EK az Elektromágneses összeférhetőségrevonatkozó irányelv, 92/42/EK a Folyékonyvagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és 2006/95/EK alacsony feszültségű berendezések irányelve értelmében.

CE tanúsítvány száma: 60132820

Tanúsító szervezet: TÜVRheinland

Tanúsító szervezet azonosító száma: 1936

Gyártó: IMMERGAS S.p.A  
Via Cisa Ligure 95  
I-42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.  
Rádió u. 1/b.  
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2018.10.19.

CE tanúsítvány érvényessége: 2028.10.18.

Égéstermék elvezető/  
égési levegő bevezető rendszer:

Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 mm és 80/125 mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (60 és 80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Rendszer termékjelölése: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1  
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

|                            |                              |                 |     |
|----------------------------|------------------------------|-----------------|-----|
|                            |                              | VICTRIX Zeus 25 |     |
| Névleges teljesítmény [kW] |                              | 20,0            | 3,6 |
| Szezonális hatásfok [%]    | 813/2013 EU rendelet szerint | 92              |     |



Szigetszentmiklós, 2019. 01. 15.

**IMMERGAS**

IMMERGAS HUNGÁRIA KFT.  
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B  
A.s.r.: 13249872-2-13 Bank: 10201006 50237209  
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza  
Műszaki Igazgató