



## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

19/04/22

### 1. Termék megnevezése:

DUNATERM PE-RT OXY ÖTRÉTEGŰ PE-RT II TÍPUS EVOH OXIGÉNDIFFÚZIÓ GÁTLÓ BEVONATTAL.

### 2. Felhasználási terület:

Az OXY-PERT csövet elsősorban padló- és radiátorfűtésre tervezték.

### 3. Gyártó:

**Peštan doo.**

Put 1300 Kaplara 188 34301,  
Bukovik, Arandjelovac, Serbia  
Telefon/Phone: +381 34 700 300  
E-mail: office@pestan.net  
www.pestan.net

### 4. Minőségellenőrző testület:

Institut IMS a.d. Beograd -Izveštaj o ispitivanju br.DSM 2031/14

### 5. A gyártó saját felelősségére kijelenti, hogy a fenti termék tulajdonságai megfelelnek az alábbi táblázatban feltüntetett tulajdonságoknak:

| Vizsgálat                | Vizsgálati szabvány              | Vizsgálati paraméterek /követelmények | Mérési eredmények |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kínézet                  | MSZ EN ISO 22391:2009 pont 5.1   | -----                                 | MEGFELELT         |
| Méret                    | MSZ EN ISO 22391:2009 pont 6.    | MSZ EN ISO 3126:2009                  | MEGFELELT         |
| Hosszanti visszafordítás | MSZ EN ISO 22391:2009 asztal 10. | MSZ EN ISO 2505:2013                  | 0.8%              |
| Nyomásállóság            | MSZ EN ISO 22391:2009 asztal 9.  | MSZ EN ISO 1167-1:2006                | MEGFELELT         |
| MFR változás             | MSZ EN ISO 22391:2009 asztal 10. | MSZ EN ISO 1133:2013                  | 2.35 g/10 min     |

Aláírás  
  
Miljan Djordjević  
Minőségügyi vezető

Dátum: 20.4.2022